



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROONENTE / TOMADOR
Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 - RENDIMENTOS	N/A	N/A	PREFEITURA DE SOLEDADE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 - RENDIMENTOS				
1.	Reforma Passeios e Paisagismo na Praça Olmiro Ferreira Porto - Etapa 02 - RENDIMENTOS		-	
1.1.	ILUMINAÇÃO		-	
1.1.1.	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE JARDIM COM HASTE EM AÇO CARBONO H= 3,00M COM PINTURA ELETROSTÁRICA PRETA E LUMINÁRIA GLOBO COM NO MÍNIMO Ø28CM EM POLIPROPILENO BRANCO LEITOSO, INCLUSO LÂMPADA LED 100W SOQUETE E27, BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO DE 30X30X50CM	UN	9,00	CONTAGEM
1.1.2.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA SECUNDÁRIA EM 1/3 TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø20CM COM FUNDO EM LEITO DRENANTE BRITA Nº1 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 32X32X7CM	UN	9,00	CONTAGEM
1.1.3.	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA PRINCIPAL EM 1/2 TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30CM COM FUNDO EM LEITO DRENANTE BRITA Nº1 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 42X42X7CM	UN	7,00	CONTAGEM
1.1.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	112,19	MEDIDA AUTOCAD
1.1.5.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS COM MINI-ESCAVADEIRA.	M3	16,83	ELETRODUTOS *0,5CM*0,3CM
1.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	434,37	ELETRODUTOS * 3 (F+F+N)
1.1.7.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	CONTAGEM

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	22.939,89	
4. Lu	Luminárias	9,00	
2. Ca	Caixas de Passagem Secundárias e Eletrodutos	9,00	
1. Ilu	Caixas de Passagem Principais	7,00	
2. Ca	Caixas de Passagem Secundárias e Eletrodutos	112,19	
2. Ca	Caixas de Passagem Secundárias e Eletrodutos	16,83	
3. Fia	Fiação	434,37	
3. Fia	Fiação	1,00	

SOLEDADE/RS

Local

sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2
ART/RTT: